



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	19	36	0.68
2			Selecta офис OPL/1 595x595 35W 4000K АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	238	35	8.33
3			Selecta LED LUNA WP 10 12W 4000K White (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
СПЕЦИФИКАЦИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
1			Светильник аварийный LED 3W Табло	-	4	-	-
2			Светильник аварийный «Выход с человеком и стрелкой вниз» LED 3W	-	3	-	-
3			Светильник аварийный светодиодный двухсторонний «СТРЕЛКИ» 1,5 часа LED 3W	-	4	-	-
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						9,04	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,4м.
2. Светильники на складе устанавливаются на высоте 3,0м.
 - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу