



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	210	39	8.19
2			Selecta ML-2 4000K 39W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	24	39	0.94
3			Selecta ML/as -1 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	82	50	4.10
4			Selecta ML/as -2 4000K 50W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	17	50	0.85
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	48		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	210		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	34		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	82		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	25	33	0.83
2			Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	12	35	0.42
3			Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	3	35	0.11
4			QUNA LED 30W 3000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Bot Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			БАП 1 час (Блок аварийного питания)	-	20		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
9			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2		1.00
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	2		2.00
11			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	3		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт							15.57

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,9м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу