



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-1 4000K 45W	SELECTA	116	45	5.22
2		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-2 4000K 45W	SELECTA	20	45	0.90
3		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем	SELECTA	69	45	3.11
4		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем	SELECTA	33	45	1.49
Комплектующие							
1		Заглушка для Selecta ML	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	40		
2		Перемычка для Selecta ML	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	116		
3		Заглушка для Selecta ML/as	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	66		
4		Перемычка для Selecta ML/as	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	69		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник накладной LED IP65	Selecta P-ORL5 IP65	SELECTA	19	33	0.63
2		Светильник встраиваемый LED	Selecta P-ORL1 ГРИ/БЯТО	SELECTA	15	35	0.53
3		Светильник встраиваемый LED	Selecta P-ORL1 АРМСТРОНГ	SELECTA	2	35	0.07
4		Светильник встраиваемый поворотный LED	QUNA LED 30W 4000K 38°	CORA	4	30	0.12
5		Прожектор шинопроводный LED	Got Spot II 30W 4000K 38°	CORA	0	30	0.00
6		Светильник накладной LED IP65	Selecta T	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	ВЫХОД EXIT	-	3		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "указатель двери эвакуационного выхода, правый"	EXIT	-	3		1.00
9		Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	EXIT	-	4		2.00
10		Светильник на штильке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	EXIT	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.08	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу