

Согласовано

Инф. № подл. Попр. и дата Взам. инб. №



План 2-го этажа

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильники	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	150	45	6.75
2		Светильники	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
3		Светильники	Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	64	45	2.88
4		Светильники	Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	45	0.45
Комплектующие							
1		Заглушка для Selecta ML	Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18		
2		Перемычка для Selecta ML	Перемычка для Selecta ML	SELECTA	150		
3		Заглушка для Selecta ML/as	Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	20		
4		Перемычка для Selecta ML/as	Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	64		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильники	Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	24	33	0.79
2		Светильники	Selecta P-0PL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	17	35	0.60
3		Светильники	Selecta P-0PL1 ARMСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07
4		Светильники	QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Светильники	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Светильники	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	0	12	0.00
7		Светильники	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8		Светильники	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9		Светильники	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10		Светильники	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.12	
Примечание:							
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,1м.							
A - Светильники аварийного освещения, подключается на отдельную группу							

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2