



г. ЯРОСЛАВЛЬ ТЦ "Яркий" 2 этаж

Общая площадь: 1364.02

Торговая площадь: 1107.10

Коэффициент: 0,81

Формат: СУПЕРМАРКЕТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	173	45	7.79
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	14	45	0.63
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	69	45	3.11
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	15	45	0.68
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	28		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	173		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	30		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	69		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	28	33	0.92
2			Selecta P-OPL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	8	35	0.28
3			Selecta P-OPL1 ГК/Л (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	2	35	0.07
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	4	12	0.05
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.64	

Примечание:

1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 4м.

А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу