

Согласовано

Инф. № подл. Подр. и дата Взам. инб. №



г. КРАСНОЯРСК ТЦ "Зеленый" План этажа на отм. +11.100

Общая
площадь

Торговая
площадь

формат
Супермаркет

Коэффициент
0,815

+ 3300

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОП-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	165	45	7.43
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45	0.50
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	60	45	2.70
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	5	45	0.23

Комплектующие

1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	22			
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	165			
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	10			
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	60			

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1		Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	22	33	0.73
2		Selecta P-0PL1 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	14	35	0.49
3		Selecta P-0PL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4		QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5		Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6		Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	4		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		1.00
9		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	5		2.00
10		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.27

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,3м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается к отдельную группу

Детский Мир, г.Красноярск, ТЦ "Зеленый"

Освещение

Торговый зал + подсобки

"Спектр света"

Копировал

ФОРМАТ А1