


План 2 этажа на отм. +3.600



г. МОСКВА
ТЦ
"Волжский"
Общая
площадь
Торговая
площадь
Малый
Формат
Коэффициент
0,816

Граница аэрационных
фонарей



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	98	45	4.41
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	45	0.45
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	54	45	2.43
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	11	45	0.50
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	20		
2			Переключатель для Selecta ML	SELECTA	98		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	22		
4			Переключатель для Selecta ML/as	SELECTA	54		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	19	33	0.63
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	12	35	0.42
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
9			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		2.00
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						8.98	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,8м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу