

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Количество систем.	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки агрегата,	Вентилятор					Электродвигатель					Воздухонагреватель					Фильтр					Воздухоохладитель					Шумоглушитель					Примечание			
				№ по взрывозащ.	Тип, исполн. по взрывозащ.	Схема и способ исполнения	Положение кожуха	L, м3/ч	Δ P Па	η, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	η, об/мин	Тип	№ кол.	Темпер. нагр. грева, С.		Расход тепла вт	Δ P Па	Пов-сть нагрева м2	Тип	№ кол.	P Па	Тип	№ кол.	Темпер. охладж. ладж. С.		Расход холода, кВт	Δ P Па	Пов-сть охладж. м2	Тип	Длина мм	кол.				
																от	до																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
П1	1	Торговый зал 1 эт.	КЛКТ-4,0-У3	4		1	Пр0	3600	1838	2407	4AM132M2	2,7	3000	ВНВ-243-1-103-090-02-2-2-02-2	1	-17	18	1090	20	1900	42,3	ФБК-69	G4	2	139	ВОВ-243-1-103-090-02-3-0-02-1	1	33,1	25,8	27,5	43,9	31,4	в комп.	1000	1		
П2	1	Торговый зал 2 эт.	КЛКТ-5,0-У3	5		1	Л0	5600	1200	2996	4AM90L2	4,0	3000	ВНВ-243-1-043-065-02-2-5-06-2	1	-17	18	39420	6600	11,3	ФБК-66	G4	1	138	ВОВ-243-1-043-065-02-3-0-02-1	1	33,1	25,8	9,3	61,8	9,5	в комп.	1000	1			
П3	1	Торговый зал 3 эт.	КЛКТ-5,0-У3	5		1	Л0	5600	1162	2883	4AM80A2	4,0	3000	ВНВ-243-1-043-065-02-4-0-12-2	1	-17	18	19710	12100	7,2	ФБК-66	G4	1	129	ВОВ-243-1-043-065-02-4-0-12-1	1	33,1	25,2	5,1	15,2	7,2	в комп.	1000	1			
П4	1	Кухня на 4 эт.	КЛКТ-7,0-У3	7		1	Пр0	10000	1493	2890	4AM80B2	7,2	3000	ВНВ-243-1-043-065-02-3-0-12-2	1	-17	15	28560	1493	9,5	ФБК-66	G4	1	131,6	ВОВ-243-1-043-065-02-3-0-02-1	1	33,1	24,6	7,3	29,5	9,5	в комп.	1000	1			
П5	1	Ресторан на 500мест	КЛКТ-10-У3	10		1	Пр0	40000	1152	3146	4AM71B2	11,0	3000	ВНВ-243-1-043-065-02-2-2-0-4-2	1	-17	18	13000	800	5,9	ФБК-63	G4	1	128									в комп.	1000	1		

Ведомость ссылочный и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы.		
с. 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
с. 7.903-9-3	Тепловая изоляция трубопроводов	
с. 1.494-10	Решетки щелевые регулирующие. Тип Р.	
с. 5.904-51	Зонты и дефлекторы.	
Прилагаемые документы.		
ОВ.С. л. 1 - 20	Спецификация оборудования.	

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

[illegible]