



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ						
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертёже	Мощность светильника, Вт
Светильники						
1		Светильник	Selecta ML-1 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	147	45
2		Светильник	Selecta ML-2 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	45
3		Светильник	Selecta ML-as -1 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	48	45
4		Светильник	Selecta ML-as -2 4000K 45W с асимметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	45
Комплектующие						
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	32		
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	147		
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	32		
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	48		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
1		Светильник	Selecta P-0PL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	22	33
2		Светильник	Selecta P-0PL1 GRI/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	16	35
3		Светильник	Selecta P-0PL1 ARMСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35
4		Светильник	CORA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30
5		Светильник	Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	CORA	2	30
6		Светильник	Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	3	12
7		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2	0.00
8		Светильник	Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2	1.00
9		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5	2.00
10		Светильник	Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	5	3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт					11.72	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается к отдельную группу