


План этажа на отм. 0,000
Зона разгрузки товара



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-1 4000K 45W	SELECTA	175	45	7.88
2		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML-2 4000K 45W	SELECTA	9	45	0.41
3		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем	SELECTA	63	45	2.84
4		Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте	Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем	SELECTA	10	45	0.45
Комплектующие							
1		Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18			
2		Перемычка для Selecta ML	SELECTA	175			
3		Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	20			
4		Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	63			
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1		Светильник накладной LED IP65	Selecta P-ORL5 IP65	SELECTA	23	33	0.76
2		Светильник НАКЛАДНОЙ LED	Selecta P-ORL1	SELECTA	8	35	0.28
3		Светильник встраиваемый LED	Selecta P-ORL1 ARMSTRONG	SELECTA	5	35	0.18
4		Светильник встраиваемый поворотный LED	QUNA LED 30W 4000K 38°	CORA	4	30	0.12
5		Пржектор шинопроводный LED	Go! Spot II 30W 4000K 38°	CORA	0	30	0.00
6		Светильник накладной LED IP65	Selecta T	SELECTA	3	12	0.04
7		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"		-	2		0.00
8		Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"		-	3		1.00
9		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу направо"		-	4		2.00
10		Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"		-	4		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.94	

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,8м.
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу