



Отопление.

План 2 этажа



Экспликация помещений 2 этажа					
Номер пом.	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.	Номер пом.	Наименование
201	Холл	128.30		206/9	Подсобн. пом.
202	Балкон безопасности ММГН	25.90		206/10	Гардероб
203	Лестница (л-5)	35.60		206/11	С/у посетителей
204	Коридор	49.20		207	Лестница (л-2)
Магазины детских товаров				208	Лестница (л-3)
205/1	Магазин детских товаров. Торговая площадь	324.00		209	Венткамера общедомовой вентиляции
205/2	Маг. дет. товаров. Подсобное помещение отдела спорт. товаров	23.70		210	Лестница (л-4)
205/3	Маг. дет. товаров. Помещение приема, хранения и подготовки товара к продаже	112.00		211	Лестница (л-1)
205/4	Маг. детских товаров. Комната персонала	17.80		212	Пом. уб. инв.
205/5	Маг. дет. товаров. Подсобное помещение Лифтового холла (загрузка) (лф-3, лф-4, лф-5)	15.90		213	С/у (Ж)
205/6	Маг. дет. товаров. Подсобное помещение отдела одежды, обуви, игрушек и т.п.	33.90		214	С/у ММГН
Офис				215	С/у (М)
206/1	Кабинет	14.30		Офис	
206/2	Кабинет	28.00		216/1	Рекреация
206/3	Кабинет	28.00		216/2	Холл
206/4	Коридор	97.00		216/3	С/у (М)
206/5	Служебное помещение	11.40		216/4	С/у (Ж)
206/6	С/у (туалет, душ) персонала	3.60		216/5	Пом. уб. инв.
206/7	Комната персонала	15.90		216/6	Комната персонала
206/8	Переговорная	42.40		216/7	Рабочая комната



Изм. №	Кол-во	Лист	Нодок.	Подпись	Дата
Реконструкция здания кинотеатра под торгово-развлекательный центр					
План 2 этажа					
Стадия		Лист	Листов		
П		4	19		

Ст-1 V

№ коллек-тора	№ пом.	Наименование пом.	S, кв.м.	№ прибора	Марка	
Шк.№2-1	207	Лифтовый тамбур	?	P.214-1	Kermi V12-700x500	
Шк.№2-1	205/3	Подсобное пом.	112,00	P.205/3-1	Kermi V33-1200x500	
Шк.№2-1	205/1	Торг.пл. Детские тов.	324,00	P.205/1-1	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-1	205/1			P.205/1-2	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-1	205/1			P.205/1-3	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-1	205/1			P.205/1-4	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-2	205	Комната персонала	17,80	P.205/4-1	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-2	205/1	Торг.пл. Детские тов.		P.205/1-7	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-2	205/1			P.205/1-6	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-2	205/1			P.205/1-5	Kermi V22-1000x500	
Шк.№2-3	216/6	Комната персонала	22,90	P.216/6-1	Kermi V12-800x500	
Шк.№2-3	216/6			P.216/6-2	Kermi V12-800x500	
Шк.№2-3	216	216	78	P.216-1	Kermi V22-900x500	
Шк.№2-3	216	-	-	P.216-2	Kermi V22-900x500	
Шк.№2-3	216	-	-	P.216-3	Kermi V22-900x500	
Шк.№2-3	216/1	Офис. Рекреация	111,30	P.216/1-1	Kermi V33-1000x500	
Шк.№2-3	216/1			P.216/1-2	Kermi V33-1000x500	
Шк.№2-4	201	Холл	128,30	K.201-1	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-2	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-3	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-4	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-5	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-6	KNV43-021-100	
Шк.№2-4	201			K.201-7	KNV43-021-100	
Шк.№2-5	206/3	Кабинет	28,00	K.206/3-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-5	206/3			K.206/3-2	KNV32-021-1500	
Шк.№2-5	206/2	Кабинет	28,00	K.206/2-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-5	206/2			K.206/2-2	KNV32-021-1500	
Шк.№2-5	206/1	Кабинет	14,30	K.206/1-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-5	-	Холл	-	K.206-6	KNV32-021-1500	
Шк.№2-6	-	Спортивные товары	-	K.205/1-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-6	-			K.205/1-2	KNV32-021-1500	
Шк.№2-6	207	Лестница Л-2	20,90	P.207-1	Kermi V22-800x500	
Шк.№2-6	206/4	Коридор	97,00	K.206/4-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-7	205/2	Подсобное пом.	23,70	K.205/2-1	KNV32-021-1500	
Шк.№2-7	205/2			K.205/2-2	KNV32-021-1500	
Шк.№2-7	209	Венткам. общ. вент.	92,20	P.209-1	Kermi V12-800x500	
Шк.№2-7	209			P.209-2	Kermi V12-800x500	
Шк.№2-7	209			P.209-3	Kermi V12-800x500	
Шк.№2-7	209			P.209-4	Kermi V12-800x500	

Ст-3 V


Ст.9 ЧАСТЬ V

Ст.10 ЧАСТЬ V

The image contains two technical diagrams of manifold connections for PEX pipes. Both diagrams show a horizontal PEX pipe (PEX Ø20x2.8) with multiple vertical branches. The top diagram is labeled 'T11' and 'Dy25' and shows a manifold with components 2, 3, 4, 5, 6, and 7. The bottom diagram is labeled 'T21' and 'Dy25' and shows a manifold with components 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. The diagrams illustrate the connection of the manifold to the PEX pipe and the distribution of the flow to the vertical branches.

[illegible]

Схема распределительной гребенки отопления



СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв.Н


Подпись и дата

Инв.Н подл.

Мар-ка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
1	106 17 08	Нусосоп VTZ Ду25 регулирующий вентиль	1		Oventrop
2	140 63 84	Кран шаровый с "бабочкой", Ду25	2		Oventrop
3	140 70 54	Гребенка 1" Multidis SH на 4 контуров в сборе	2		Oventrop
4	108 83 04	Воздухоотводчик автоматический 1/2"	2		Oventrop
5	150 31 57	Ниппель G1"xG1"	2		Oventrop
6	140 11 94	Вентиль "Combi 2" Ду15 3/4"НРx3/4"ВР	8		Oventrop
7	Rehau	Переходник Rautitan G20 3/4" с накидн. гайкой	8		Rehau

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
						РД	21	
						Реконструкция здания кинотеатра под торгово-развлекательный центр		
						Коллекторный узел N2-2		

Схема распределительной гребенки отопления



СОГЛАСОВАНО:

Мар-ка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
1	106 17 08	Нусосоп VTZ Ду25 регулирующий вентиль	1		Oventrop
2	140 63 84	Кран шаровый с "бабочкой", Ду25	2		Oventrop
3	140 70 54	Гребенка 1" Multidis SH на 4 контуров в сборе	2		Oventrop
4	108 83 04	Воздухоотводчик автоматический 1/2"	2		Oventrop
5	150 31 57	Ниппель G1"xG1"	2		Oventrop
6	140 11 94	Вентиль "Combi 2" Dy15 3/4"HPx3/4"BP	8		Oventrop
7	Rehau	Переходник Rautitan G20 3/4" с накидн. гайкой	8		Rehau


Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

Реконструкция здания кинотеатра
под торгово-развлекательный центр

Стадия Лист Листов
РД 25

Коллекторный узел N2-6

Схема распределительной гребенки отопления



СОГЛАСОВАНО:

Мар-ка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Приме-чание
1	106 17 08	Нусосоп VTZ Ду25 регулирующий вентиль	1		Oventrop
2	140 63 84	Кран шаровый с "бабочкой", Ду25	2		Oventrop
3	140 70 54	Гребенка 1" Multidis SH на 4 контуров в сборе	2		Oventrop
4	108 83 04	Воздухоотводчик автоматический 1/2"	2		Oventrop
5	150 31 57	Ниппель G1"xG1"	2		Oventrop
6	140 11 94	Вентиль "Combi 2" Dy15 3/4"HPx3/4"BP	8		Oventrop
7	Rehau	Переходник Rautitan G20 3/4" с накидн. гайкой	8		Rehau

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

Реконструкция здания кинотеатра
под торгово-развлекательный центр

Стадия
РД

Лист
26

Листов

Коллекторный узел N2-7