Пространственная схема водостоков кровельного дренажа системы Geberit Pluvia



Таблица 1
(артикульные номера элементов креплений в зависимости от ø)

ø крепления	кронштейн верт.	кронштейн напр.	сварная лента
40	360.841.00.2	360.861.00.1	–
50	361.841.00.2	361.861.00.1	361.776.16.1
56	363.841.00.2	363.861.00.1	363.776.16.1
63	364.841.00.2	364.861.00.1	364.776.16.1
75	365.841.00.2	365.861.00.1	365.776.16.1
90	366.841.00.2	366.861.00.1	366.776.16.1
110	367.841.00.2	367.861.00.1	367.776.16.1
125	368.841.00.2	368.861.00.1	368.776.16.1
160	369.841.00.2	369.861.00.1	369.776.16.1
200	370.840.00.1	370.861.26.1	370.775.16.1
250	371.840.00.1	371.862.00.1	371.861.00.1
315	372.840.00.1	372.862.00.1	371.861.00.1

AA – расстояние между точками подвеса;
RA – расстояние между горизонтальными направляющими креплениями;
FA – расстояние между горизонтальными анкерными креплениями;
H – расстояние между вертикальными направляющими кронштейнами;
HA – расстояние между вертикальными анкерными креплениями.

Узел крепления стояка К2–1, К2–2.



Вид 1–1



Схемы крепления водостоков кровельного дренажа системы Geberit Pluvia (для профнастила)



Таблица 2
(расстояния между основными элементами креплений)

Øтруб мм	A A мм	R A мм	F A мм	H, мм	H A мм
40x3,0	2500	800	5000	1200	6000
50x3,0	2500	800	5000	1200	6000
56x3,0	2500	800	5000	1500	6000
63x3,0	2500	800	5000	1500	6000
75x3,0	2500	800	5000	1500	6000
90x3,5	2500	900	5000	2000	6000
110x4,3	2500	1100	5000	2000	6000
125x4,9	2500	1200	5000	2000	6000
160x6,2	2500	1600	5000	2000	6000
200x6,2	2500	2000	5000	2000	6000
200PN4x7,7	2500	2000	5000	2000	6000
250x7,8	2500	1700	5000	3000	6000
250PN4x9,7	2500	1700	5000	3000	6000
315x9,8	2500	1700	5000	3000	6000
315PN4x12,2	2500	1700	5000	3000	6000

Примечания:

1. Все привязки и отметки установки водосточных воронок и трасс системы К2 уточняются по месту при монтаже и могут отклоняться вследствие пересечения с металлоконструкциями или смежными коммуникациями;
2. Допустимое отклонение горизонтальных привязок составляет ±5 см, вертикальных отметок – ±2 см;
3. Системы К2–1 и К2–2 запроектированы как гравитационно–вакуумные, система К2–3 как самотечная.
4. Горизонтальные участки систем К2–1, К2–2 проложить без уклона, отметки указаны по верху трубы, без учета опорной шины
5. Трубопроводы системы К2 утеплить изоляцией из вспененного каучука толщиной 13 мм;
6. Типовые схемы и узлы крепления трубопроводов системы К2 см лист 5 данного проекта.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПР–034/14 – ВК			
						Гипермаркет спортивных товаров (магазин "Декатлон") по адресу: Московская обл., Ногинский район, сельское поселение Аксено–Бутырское, д. Новые Псарьки. ул. Парковая, участок 5			
Рук. мастерской		Куценко				Внутренние сети водостока	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Куценко					Р	5	5
Разработал						Типовые схемы и узлы крепления системы ливневой канализации с таблицами расстояний	ООО СФ "Кардо"		
Н.контроль		Боровиков							

СОГЛАСОВАНО

Взам.инв. N°
Подпись и дата
Инв. N° подл.