



СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ		
ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1	XTS 4300 (шинопровод 3-фазный длиной 3м)	0
2	XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	1
3	XTS 11 (токоввод)	1
4	XTS 41 (заглушка)	1
5	XTS 34 (угловой соединительный элемент)	0
6	XTS 21 (внутренний соединительный элемент)	0
7	SKB 18 (усилитель внутреннего стыка)	0
8	SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса)	2
	SKB 30 (чашка потолочная)	2
	SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м)	2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, по чертежу	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	178	45	8.01
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	9	45	0.41
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	59	45	2.66
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильник подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	45	0.45
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	18		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	178		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	20		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	59		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OP15 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	28	33	0.92
2			Selecta P-OP11 ГРИ/БЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	15	35	0.53
3			Selecta P-OP11 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Прожектор шинопроводный LED)	CORA	2	30	0.06
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	2		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	3		1.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	6		2.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	6		3.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						13.17	
Примечание: 1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,0м. A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу							