



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	170	45	7.65
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	10	45	0.45
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	63	45	2.84
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	8	45	0.36
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	20		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	170		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	16		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	63		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	25	33	0.83
2			Selecta P-OPL1 ГРИЛЬЯТО (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3			Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	17	35	0.60
4			CORA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	CORA	0	30	0.00
5			Go! Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шнуропроводный LED)	CORA	0	30	0.00
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	5		
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	4		
9			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	6		
10			Светильник на штыльке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	6		
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						12.74	

Примечание:

1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 2,6м.

A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу