



| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|---|---------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| ТОРГОВЫЙ ЗАЛ | | | | | | | |
| № поз. | Схематическое изображение | Вид | Наименование | Производитель | Кол-во, на чертеже | Мощность светильника, Вт | Общая мощность, кВт |
| Светильники | | | | | | | |
| 1 | | | Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA | 167 | 45 | 7.52 |
| 2 | | | Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA | 22 | 45 | 0.99 |
| 3 | | | Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA | 84 | 45 | 3.78 |
| 4 | | | Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте) | SELECTA | 4 | 45 | 0.18 |
| Комплектующие | | | | | | | |
| 1 | | | Заглушка для Selecta ML | SELECTA | 44 | | |
| 2 | | | Переключатель для Selecta ML | SELECTA | 167 | | |
| 3 | | | Заглушка для Selecta ML/as | SELECTA | 8 | | |
| 4 | | | Переключатель для Selecta ML/as | SELECTA | 84 | | |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | |
| 1 | | | Selecta P-OPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65) | SELECTA | 27 | 33 | 0.89 |
| 2 | | | Selecta P-OPL1 ГРИЛЯТО (Светильник встраиваемый LED) | SELECTA | 0 | 35 | 0.00 |
| 3 | | | Selecta P-OPL1 АРМСТРОНГ (Светильник встраиваемый LED) | SELECTA | 19 | 35 | 0.67 |
| 4 | | | QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED) | SELECTA | 0 | 30 | 0.00 |
| 5 | | | Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED) | SELECTA | 2 | 30 | 0.06 |
| 6 | | | Selecta T (Светильник накладной LED IP65) | SELECTA | 2 | 12 | 0.02 |
| 7 | | | Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT" | - | 2 | | 0.00 |
| 8 | | | Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый" | - | 5 | | 1.00 |
| 9 | | | Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо" | - | 5 | | 2.00 |
| 10 | | | Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево" | - | 5 | | 3.00 |
| Суммарная мощность осветительной установки, кВт | | | | | | 14.11 | |

Примечание:
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.
А - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | |
|--|--|-------------|
| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО, шт. |
| 1 | XTS 4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м) | 1 |
| 2 | XTS 11 (токоввод) | 1 |
| 3 | XTS 41 (заглушка) | 1 |
| 4 | SKB 12 (скоба крепления для точечного подвеса) | 2 |
| | SKB 34-1 / 5 м (тросовый подвес длиной 5 м) | 2 |

| Детский Мир, г.Алматы ТЦ "Анорм" | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Освещение | Торговый зал + подсобки | "Стил-Лайт" |