


Согласовано

Инф. № подл. Попр. и дата Взам. инб. №



Примечания:  
1. Все пристенные стеллажи в торговом зале (кроме стеллажей для одежды) крепить с помощью монтажной металлической перфоранты к стене в закладную из доски на отметке 2300...2400 мм от уровня чистого пола по схеме:  
- все крайние стойки пристенного оборудования и  
- каждую 3-ю стойку пристенного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			Selecta ML-1 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	119	45	5.36
2			Selecta ML-2 4000K 45W (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	16	45	0.72
3			Selecta ML/as -1 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	50	45	2.25
4			Selecta ML/as -2 4000K 45W с ассиметричным отражателем (Светильники подвесной LED, тросовый подвес в комплекте)	SELECTA	20	45	0.90
Комплектующие							
1			Заглушка для Selecta ML	SELECTA	32		
2			Перемычка для Selecta ML	SELECTA	119		
3			Заглушка для Selecta ML/as	SELECTA	40		
4			Перемычка для Selecta ML/as	SELECTA	50		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
1			Selecta P-ORPL5 IP65 (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	16	33	0.53
2			Selecta P-ORPL1 GRI/BJTO (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	0	35	0.00
3			Selecta P-ORPL1 ARMSTRONG (Светильник встраиваемый LED)	SELECTA	10	35	0.35
4			QUNA LED 30W 4000K 38° (Светильник встраиваемый поворотный LED)	SELECTA	4	30	0.12
5			Got Spot II 30W 4000K 38° (Пржектор шинопроводный LED)	SELECTA	2	30	0.06
6			Selecta T (Светильник накладной LED IP65)	SELECTA	2	12	0.02
7			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД/EXIT"	-	3		0.00
8			Светильник настенный эвакуационного освещения с пиктограммой "Указатель двери эвакуационного выхода, правый"	-	2		0.00
9			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу вправо"	-	4		0.00
10			Светильник на штылке эвакуационного освещения с пиктограммой "Направление к эвакуационному выходу влево"	-	4		0.00
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						10.31	

Примечание:  
1. Светильники в торговом зале устанавливаются на высоте 3,5м.  
A - Светильник аварийного освещения, подключается на отдельную группу

СПЕЦИФИКАЦИЯ ШИНОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
№ поз.	Схематическое изображение	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже
Шинопроводное оборудование, белое				
1		XTS4200 (шинопровод 3-фазный длиной 2м)	Selecta	1
2		XTS 11 (токоввод)	Selecta	1
3		XTS 41 (заглушка)	Selecta	1
4		SKB 12 + SKB34 1,5м (комплект для подвеса (скоба+трос))	Selecta	2

Детский Мир, г. Москва, ТРК Москворечье		
Освещение	Торговый зал + подсобки	"Стил-Лайт"
Копировал ФОРМАТ А1		